

T.C

SAMSUN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0834-T

1/6

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.02.2021 / 65
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.02.2021 / 09:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.02.2021 / 13:40
Protokol No / Numune Barkod No	2021-287 - 26 / 37494490
CSBYS No	2133864
Rapor Sayfa Sayısı	6

AB-0834-T

2021-287-26

03-21

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/TURHAL/TOKAT		
Numune İzleme Noktası	(60.9) TURHAL YÜKSEKOKUL ÇEŞMESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ	*EK 1/B KİMYASAL ANALİZ (KALINTI DAHİL)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	16.02.2021 - 13:48	Denetim İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETLİ	500ccx5
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	TOKAT/TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	16.02.2021 14:14	08.03.2021 09:10	
Raporlama Tarihi	08.03.2021 10:36		

Toplam Pestisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam Pestisit	µg/L	İşletme İçi Metod		0,5	Tespit Edilemedi

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	1	10	Tespit Edilemedi
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,15	50	13,5
*Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,02	0,5	0,023
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1	0,03	1,5	0,099
*Arsenik	µg/L	EPA 200.8	2	10	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	EPA 200.8	2	10	Tespit Edilemedi

F81/SHSL/03

Rapor Baskı Tarihi :

09.03.2021

Adres: Adalet Mahallesi Mevlana Cad. No:66 55070 İlkadım / SAMSUN Tel:03622348950 Fax: 03622303772

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 5580342a-8389-4f07-a639-a1ceb1fb7153 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
SAMSUN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/6

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	15.02.2021 / 65
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	15.02.2021 / 09:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	16.02.2021 / 13:40
Protokol No / Numune Barkod No	2021-287 - 26 / 37494490
CSBYS No	2133864
Rapor Sayfa Sayısı	6

AB-0834-T

2021-287-26

03-21

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bakır	mg/L	EPA 200.8	0,002	2	0,002
*Civa	µg/L	EPA 200.8	0,15	1	Tespit Edilemedi
*Nikel	µg/L	EPA 200.8	2	20	Tespit Edilemedi
*Antimon	µg/L	EPA 200.8	2	5	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA 200.8	2	50	6,34
*Kadmiyum	µg/L	EPA 200.8	2	5	Tespit Edilemedi
*Demir	µg/L	EPA 200.8	2	200	7,56
*Bor	mg/L	EPA 200.8	0,002	1	0,131
*Selenyum	µg/L	EPA 200.8	2	10	Tespit Edilemedi
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8	2	200	6,49
Siyanür / Toplam Siyanür	µg/L	ASTM D 7511-09e2	5	0 - 50	Tespit Edilemedi

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
HCB	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi
Toplam DDT (op-DDT, pp-DDT, pp-DDD, pp-DDE)	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,03	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,03	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi
Heptachlor	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,03	Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan	µg/L	İşletme İçi Metod	0,01	0,1	Tespit Edilemedi

F81/SHSL/03

Rapor Baskı Tarihi : 09.03.2021

Adres: Adalet Mahallesi Mevlana Cad. No:66 55070 İlkadım / SAMSUN Tel:03622348950 Fax: 03622303772

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lby.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 5580342a-8389-4f07-a639-a1ceb1fb7153 kodu ile erişebilirsiniz.