



T.C  
SAMSUN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-0834-T

1/3

Alınış Tarihi ve Sayısı	16.11.2020 / 770
Örneğin Alındığı Tarih/Saat	16.11.2020 / 10:40
Örneğin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.11.2020 / 12:36
Örnek No / Numune Barkod No	2020-2720 - 30 / 24713953
YS No	2092131
Sayfa Sayısı	3

AB-0834-T
2020-2720-30
12-20

Örneği Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Örneğin Alındığı Adres	/TURHAL/TOKAT		
Ölçüm Noktası	(60.9) TURHAL KAYMAKAMLIK ÇEŞMESİ		
Ölçümün Geliş Sebebi	DENETİM İZLEMESİ	*EK 1/B KİMYASAL ANALİZ (KALINTI HARİÇ)	
Ölçümün Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	17.11.2020 - 13:16	Denetim İzleme	
Ölçümün Grubu	SU ANALİZLERİ		
Ölçümün Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Ölçümün Ambalaj Şekli / Etiketleri / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETLİ	500ccx3
Ölçümün Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Ölçümün Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Ölçümü Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	TOKAT/TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Ölçümün Alınış Tarihi ve No / Dekont Tarihi ve No	---	---	
Ölçümün Alınış Tarihi Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarihi Sayı			
Ölçümün Durumu	Analize Uygun		
Ölçümün Bilgileri	---	---	
Ölçümün Başlama/Bitiş Tarihi	17.11.2020 14:00	08.12.2020 16:50	
Ölçümün Alınış Tarihi	08.12.2020 19:36		

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Ammoniyum	µg/L	TS EN ISO 15061	1	10	Tespit Edilemedi
Asitlik	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,15	50	18,4
Bakır	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,02	0,5	Tespit Edilemedi
Bor	mg/L	TSEN ISO 10304-1	0,03	1,5	0,26
Demir	mg/L	EPA 200.8	0,002	1	0,441
Fosfor	µg/L	EPA 200.8	2	10	Tespit Edilemedi
Kalsiyum	µg/L	EPA 200.8	2	10	Tespit Edilemedi
Klorür	mg/L	EPA 200.8	0,002	2	0,003
Magnezyum	µg/L	EPA 200.8	2	5	Tespit Edilemedi

HSL/03

Rapor Baskı Tarihi : 09.12.2020

Adres: Adalet Mahallesi Mevlana Cad. No:66 55070 İlkadım / SAMSUN Tel:03622348950 Fax: 03622303772

5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C  
SAMSUN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

2/3

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	16.11.2020 / 770
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	16.11.2020 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	17.11.2020 / 12:36
Protokol No / Numune Barkod No	2020-2720 - 30 / 24713953
CSBYS No	2092131
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-0834-T
2020-2720-30
12-20

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Nikel	µg/L	EPA 200.8	2	20	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA 200.8	2	10	Tespit Edilemedi
*Civa	µg/L	EPA 200.8	0,15	1	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA 200.8	2	50	5,05
*Kadmiyum	µg/L	EPA 200.8	2	5	Tespit Edilemedi
*Demir	µg/L	EPA 200.8	2	200	7,23
*Alüminyum	µg/L	EPA 200.8	2	200	2,58
Siyanür	µg/L	ASTM D 7511-09e2	5	50	Tespit Edilemedi

F81/SHSL/03

Rapor Baskı Tarihi : 09.12.2020

Adres: Adalet Mahallesi Mevlana Cad. No:66 55070 İlkadım / SAMSUN Tel:03622348950 Fax: 03622303772

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden 39f7501d-9204-48af-94bb-bff2fc643b47 kodu ile erişebilirsiniz.